

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C- RU.ПБ74.Н.00013/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД НЕВСКИЙ ЛАМИНАТ»
Место нахождения: 188684, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ГП ДУБРОВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 1, ЛИТЕРА А1, ПОМЕЩ. 15.
Адрес места осуществления деятельности: 188684, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ГП ДУБРОВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 1, ЛИТЕРА А1, ПОМЕЩ. 15.
ОГРН 1034700580551, ИНН 4703069885 Телефон: +78123804126, адрес электронной почты: zavod@dspnd.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД НЕВСКИЙ ЛАМИНАТ»
Место нахождения: 188684, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ГП ДУБРОВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 1, ЛИТЕРА А1, ПОМЕЩ. 15.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188684, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, городское поселение Дубровка, ул. Советская, дом 1, литера А1, помещение 15.
ОГРН 1034700580551, ИНН 4703069885 Телефон: +78123804126, адрес электронной почты: zavod@dspnd.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74. Телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты строительные многофункциональные «QUICK DECK Termo Floor (основание)», необлицованные, изготовленные на основе влагостойких древесно-стружечных плит, типа P5, класс эмиссии E1, используемые для установки теплого чернового пола сухого монтажа, толщиной 25 мм, 38 мм, плотностью от 550 кг/м³ до 750 кг/м³.
выпускаемое в соответствии с ТУ 16.21.13-011-70627002-2025 «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ «QUICK DECK TERMO FLOOR»»
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 16.21.13.000
код ТН ВЭД: 4410 11 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Сильногорючие (Г4) по ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. Умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость. С высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. Умеренноопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол испытаний № НМ93-082/03-2026 от 31.03.2026 г., выданный Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НМ93. Акта анализа состояния производства № 037-ДС/03-2026 от 10.03.2026 г., выданного органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Схема сертификации 1с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 16.21.13-011-70627002-2025 «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ «QUICK DECK TERMO FLOOR»»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Хранить в закрытых сухих помещениях при температуре не ниже плюс 5 °С и влажности не выше 60%, защищенными от действия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок – 12 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.03.2026 по 30.03.2031

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
М.П. Эксперт

А.К. Зинина

А.А. Терентьева

006742